Директору ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева»
Кравченко С.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

27 марта 2018 года г. Брянск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник отделения – государственный инспектор г. Брянска по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Разуваев Валерий Васильевич
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление №29 от 27.03.2018, вынесенное в отношении должностного лица: заместителя директора по АХЧ ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» Малаховой Виктории Михайловны, установил, что
(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

23.03.2018 в 12 час. 30. мин. Малахова В.М., являясь ответственной за пожарную безопасность (согласно приказа от 28.08.2017 №776 о/д) в ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» по адресу: г. Брянск, ул. Королева, 7 нарушила требования: Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Имеющийся пожарный гидрант, являющийся источником противопожарного водоснабжения, находится в неисправном состоянии, не очищен от снега, не обеспечена доступность подъезда пожарной техники и забора воды	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 55
2.	Имеющаяся система дистанционного пожарного мониторинга, обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на объекте на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации находится в неисправном состоянии	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 83; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Допущенные нарушения явились следствием бездействия должностного лица, выразившееся в непринятии всех зависящих от него мер по выполнению требований пожарной безопасности, что способствовало совершению административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается место совершения административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены и существо правонарушения, а также условия и причины, способствовавшие совершению административного правонарушения)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ТРЕБУЮ:

1. Изыскать финансовые средства для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
2. Усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности подчиненного объекта и деятельностью подчиненных сотрудников в этом направлении.

(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Копию представления направить директору ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» Кравченко Сергею Михайловичу,

(Ф.И.О. руководителя организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив ему, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях он обязан (а) рассмотреть данное Представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 599-000

Начальник отделения –
государственный инспектор
г. Брянска по пожарному надзору
подполковник внутренней службы _____ В.В. Разуваев

(должность государственного инспектора по пожарному надзору) (Ф.И.О.)

Государственный инспектор г. Брянска по пожарному надзору № 20

Представление получил (а) 27.03.2018 _____ С.М. Кравченко

(должность, Ф.И.О. получившего представление)

Копия представления направлена:

_____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Разуваев Валерий Васильевич
+79092448076